



## **FRISTER sotning och rengöring inom räddningstjänstförbundet Storgöteborg**

### **Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor**

| <b>Fasta bränslen</b>    |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frist för sotning</b> | <b>Beskrivning</b>                                                                                                                                                                                          |
| <b>1 ggr/3 år</b>        | Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare, oavsett vilket bränsleslag som används.                                                          |
| <b>3 ggr/år</b>          | Avser konventionella pannor.                                                                                                                                                                                |
| <b>2 ggr/år</b>          | Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. |
| <b>1 ggr/år</b>          | Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.             |

| <b>Flytande bränslen</b> |                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frist för sotning</b> | <b>Beskrivning</b>                                                                                                                                            |
| <b>3 ggr/år</b>          | Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.                                                |
| <b>1 ggr/år</b>          | Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.      |
| <b>1 ggr/2 år</b>        | Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW. |

### **Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar**

| Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov                                |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frist för sotning</b>                                                                         | <b>Beskrivning</b>                                                                                                                |
| <b>6 ggr/år</b>                                                                                  | Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. |
| <b>1 ggr/år</b>                                                                                  | Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.               |
| Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas. |                                                                                                                                   |



### Lokaleldstäder till exempel braskamin, öppen spis, kakelugn

| Frist för sotning | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ggr/år          | Huvudregeln är att lokaleldstäder ska sotas varje år.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 ggr/3 år        | Avser eldstäder som inte används i någon nämnvärd omfattning, dvs trivseldning. Med trivseldning avses eldning någon gång (en) per vecka eller en maximal ungefärlig årlig förbrukning på ca en kubikmeter ved. Vid bedömningen av om denna längre frist ska tillämpas kan även hänsyn behöva tas till omständigheter i det enskilda fallet, exempelvis risksituationen. |
| 1 ggr/3 år        | Eldstaden finns i ett fritidshus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### RENGÖRING

#### Imkanaler i restauranger eller andra större kök

| Frist för sotning | Beskrivning                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 ggr/år          | Vid matlagning                                                                                                         |
| 1 ggr/år          | Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet ex frånluftskanal från pizzaugnar. |

### Särskilda bestämmelser

- **Undantag** gäller för värmepannor, kökspisar, andra jämförbara förbränningsanordningar, eldstäder och imkanaler. Har ett kök eller motsvarande utrymme inte använts för matlagning eller eldning inte skett efter senaste rengöring(sotning) behöver ny rengöring inte göras. Vid bestämmande av nästa rengöringstillfälle ska rengöring anses gjord enligt gällande frister.
- Ägare/brukare av anläggning ska till Räddningstjänsten Storgöteborg **anmäla**:
  - byte av förbränningsanordning
  - byte av bränsleslag
  - ändrad eldningsfrekvens
- Tätare sotningsfrist kan tillämpas i enskilda fall när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl. Beslut fattas av Räddningstjänstförbundet Storgöteborg.
- I enskilda fall kan sotning utföras på kunds begäran mellan ordinarie sotningstillfällen om behov uppstår och är betingat av brandskyddsmässiga skäl eller om kund har fått ett föreläggande av RSG om borttagning av brandfarlig beläggning. En förutsättning är att det är fråga om en sotning inom ramen för föreskriven sotningstjänst. Vid upprepat behov av sotning ska istället bestämmelsen om förtätning av sotningsfrist tillämpas, se föregående punkt.
- När en anläggning tagits i drift kan den första sotningen, av planeringsmässiga skäl, behöva göras tidigare än den dag då fristen löper ut.